



**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
МИРГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**



РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 11 грудня 2018 року

№ 142-в

Про затвердження Плану усунення недоліків,
виявлених під час планової перевірки додержання
вимог законодавства у сфері цивільного захисту,
техногенної та пожежної безпеки

Відповідно до п.п. 20 п.4 ст.42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні " на виконання припису Миргородського РВ головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області та з метою усунення недоліків :

1. Затвердити План усунення недоліків, виявлених під час планової перевірки додержання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки виконавчого комітету (додається).
2. Посадовим особам виконавчого комітету, відповідальних за виконання пунктів Плану, усунути їх в указані терміни.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючу справами виконавчого комітету А.Б. Нікітченко

Міський голова

С.П. Соломаха

ПЛАН

усунення недоліків, виявлених під час планової перевірки додержання вимог законодавства у сфері
цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки виконавчого комітету.

№ п.п.	Найменування заходів	Відповідальний виконавець	Термін виконання	Відмітка про виконання
Виконавчий комітет				
1.	Обладнати всі приміщення будівлі міськвиконкому системами протипожежного захисту відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2014 а саме: - системою пожежної сигналізації; - системою передавання тривожних сповіщень; - системою оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей типу 1.	Старший інспектор по основній діяльності	до 16.02.19 р., при наявності коштів	
2.	Провести вогнезахисний обробіток дерев'яних будівельних конструкцій дахових приміщень будівлі виконкому та гаражів вогнезахисним розчином із складанням акту встановленого зразка.	Старший інспектор по основній діяльності	до 16.02.19 р., при наявності коштів	
3.	Провести обов'язкове страхування членів ДПД на випадок загибелі, поранення, захворювання одержаного під час ліквідації пожежі або наслідків аварії.	Начальник відділу обліку, контролю та звітності	до 16.02.19 р. при наявності коштів	
4.	Обладнати будівлю міськвиконкому адресним вказівником, котрий освітлюється у ночі.	Старший інспектор по основній діяльності	до 16.12.18 р.	
5.	Поблизу місця розташування вогнегасників встановити відповідні знаки котрі визначають їх місце розташування.	Старший інспектор по основній діяльності	до 30.11.18 р.	
6.	Журнал обліку вогнегасників розробити встановленої форми.	Старший інспектор по основній діяльності	до 30.11.18 р.	
7.	Наявні вогнегасники встановити шляхом навішування на вертикальній конструкції на висоті не більше 1,5 м від рівня підлоги до нижнього торця вогнегасника.	Старший інспектор по основній діяльності	до 30.11.18 р.	
8.	Відповідальній особі за пожежну безпеку пройти навчання по	Старший інспектор по	до 16.01.19 р.	

	програмі пожежно-технічного мінімуму із отриманням посвідчення встановленого зразка.	основній діяльності		
Центр надання адміністративних послуг				
9.	Обладнати будівлю адресним вказівником, котрий освітлюється у ночі.	Керівник центру	до 30.12.18 р.	
10.	Реконструкцію будівлі центру здійснювати на підставі проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку	Керівник центру	до 16.12.18 р.	
11.	Пожежний кран-комплект укомплектувати пожежним стволом	Керівник центру	до 16.12.18 р.	
12.	На дверцята пожежного кран-комплекту із зовнішнього боку вказати, після літерного індексу "ПК" порядковий номер крана та номер телефону для виклику пожежно рятувальних підрозділів.	Керівник центру	до 30.12.18 р.	
13.	Провести перевірку пожежного кран-комплекту, із занесенням результатів до журналу обліку технічного обслуговування.	Керівник центру	до 16.12.18 р.	
14.	Провести ідентифікацію щодо визначення потенційної небезпеки теплогенераторного пункту.	Керівник центру	до 16.01.19 р.	
Архівний відділ				
15.	Обладнати будівлю адресним вказівником, котрий освітлюється у ночі.	Начальник відділу	до 16.12.18 р.	
16.	На видимому місці біля телефону вивісити таблички із зазначенням номера телефону для виклику пожежно-рятувальних підрозділів.	Начальник відділу	до 16.12.18 р.	
17.	Розробити План усунення недоліків та затвердити його розпорядженням. Копію документу направити до Миргородського РВ ГУ ДСНС України у Полтавській області.	Старший інспектор по основній діяльності	до 16.12.18 р.	

Керуюча справами виконавчого комітету

А.Б. Нікітченко