



**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
МИРГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**МІСЦЕВА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО – ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ**

вул. Незалежності, 17, м. Миргород, Полтавська область, 37600, тел. (05355) 5-25-01, факс (05355) 5-22-21

E-mail: mmrada@ukr.net, Web: <http://myrghorod.pl.ua>, Код ЄДРПОУ 04057468

ПРОТОКОЛ № 12

« 20 » жовтня 2025 року

м. Миргород

Головував: міський голова – голова місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Сергій Соломаха.

Секретар: начальник відділу оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Олександр Яременко.

Присутні: члени місцевої комісії з питань ТЕБ і НС (за списком).

Запрошені: за окремим списком.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про виділення на безповоротній основі коштів з резервного фонду КП «Тепловодсервіс» для запобігання надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Миргород.

2. Про стан джерел протипожежного водопостачання (пожежних гідрантів) Миргородської міської територіальної громади.

І. Про виділення на безповоротній основі коштів з резервного фонду КП «Тепловодсервіс» для запобігання надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Миргород.

Інформував:

Сергій Бурцайло – інженер з експлуатації споруд та обладнання водопровідного каналізаційного господарства комунального підприємства «Тепловодсервіс», який повідомив, що для запобігання настанню надзвичайної ситуації техногенного характеру та її екологічних наслідків у разі раптової зупинки очисних споруд, як наслідок – відсутності водопостачання та водовідведення на території м. Миргорода (без централізованого водопостачання та водовідведення залишається 257 багатоповерхових житлових будинків, де проживають 15 695 людей, 305 індивідуальних будинків, де проживають 599 людей, 347 будівель, де розташовані об'єкти, які забезпечують надання соціально-побутових, медичних та адміністративних послуг, послуг з управління та надання адмінпослуг – міська рада, військова адміністрація, відділення Національної поліції, суд, центральна районна лікарня, поліклініка, відділи освіти – 6 середніх шкіл, 5 дошкільних навчальних

закладів, військова частина А-1356, 3-й територіальний Одеський вузол Урядового зв'язку Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, відділ ДСНС, 6 санаторіїв, зокрема Державне некомерційне підприємство «Миргородський санаторій Слава», який надає соціальні послуги на безоплатній основі внутрішньо переміщеним особам, та Медичний реабілітаційний центр Міністерства внутрішніх справ України «Миргород», де перебувають на лікуванні та реабілітації військовослужбовці – загалом більше 80 відсотків населення міста Миргорода (близько 30 000 людей) на термін понад 18 годин) необхідно провести комплекс робіт по встановленню придбаного обладнання та ввести в експлуатацію комбіновану установку очистки стічних вод.

КП «Тепловодсервіс» провело моніторинг негативних явищ або процесів з метою запобігання виникненню надзвичайної ситуації техногенного характеру, що може статися на очисних спорудах.

За результатами складено висновок про запобігання виникненню надзвичайної ситуації техногенного характеру.

Для оперативного вирішення проблеми, що можуть статися на очисних спорудах, просимо виділити кошти головному розпоряднику бюджетних коштів – Управлінню комунальних ресурсів для подальшого перенаправлення одержувачу бюджетних коштів – КП «Тепловодсервіс».

Очисні споруди та їх обладнання перебувають на балансі КП «Тепловодсервіс», що у свою чергу є комунальним унітарним підприємством і діє як комунальне комерційне підприємство, створене на підставі рішення Миргородської міської ради від 10.09.2019 № 194 «Про створення комунального підприємства «Тепловодсервіс» Миргородської міської ради», яке засноване на комунальній власності Миргородської міської територіальної громади.

У КП «Тепловодсервіс» відсутня наразі фінансова можливість для закупівлі необхідних матеріалів та обладнання для попередження надзвичайної ситуації. Станом на 01.10.2025 р за підприємством рахується кредиторська заборгованість у сумі 38 412 462,15 грн. Враховуючи тяжке матеріальне становище підприємства, КП «Тепловодсервіс» просить виділити на безповоротній основі кошти із резервного фонду бюджету Миргородської міської територіальної громади для виконання першочергових заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайної ситуації техногенного характеру, а саме придбання матеріалів, обладнання та оплати залученої спецтехніки для проведення пуско – налагоджувальних робіт та введенню в експлуатацію комбінованої установки очистки стічних вод.

Заслухавши та обговоривши інформацію, **комісія вирішила:**

1. Інформацію інженера з експлуатації споруд та обладнання водопровідного каналізаційного господарства комунального підприємства «Тепловодсервіс» Бурцайла С.О., взяти до відома.

2. В разі не прийняття першочергових заходів із закупівлі необхідних матеріалів та обладнання для виконання першочергових заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайної ситуації техногенного характеру, а саме придбання матеріалів, обладнання та оплати залученої спецтехніки для проведення пуско – налагоджувальних робіт та введенню в експлуатацію комбінованої установки очистки стічних вод, враховуючи навантажувальні та технічні характеристики очисних споруд, ситуація може перерости в

надзвичайну ситуацію (відповідно до Класифікатора надзвичайних ситуацій ДК 019:2010) НС 10810 (унаслідок аварії в каналізаційній системі із скиданням забруднювальних речовин) та 10830 (унаслідок аварії в системах забезпечення населення питною водою).

3.3 метою недопущення виникнення надзвичайної ситуації, враховуючи тяжкий фінансовий стан підприємства КП «Тепловодсервіс» місцева комісія з питань ТЕБ і НС рекомендує виконавчому комітету Миргородської міської ради розглянути питання щодо виділення коштів із резервного фонду бюджету територіальної громади для запобігання виникненню надзвичайної ситуації на комплексі очисних споруд в м. Миргороді на придбання матеріалів, обладнання та оплати залученої спецтехніки для проведення пуско – налагоджувальних робіт та введенню в експлуатацію комбінованої установки очистки стічних вод.

4. Управлінню комунальних ресурсів міської ради підготувати оформлений належним чином перелік документів на засідання виконавчого комітету Миргородської міської ради відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 26.03.2002 №415 «Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду» із змінами.

Термін виконання: до 01.12.2025 року

Пропозиції членів Комісії враховано.

Рішення Комісії прийнято відкритим голосуванням одноголосно.

Контроль за виконанням протокольного рішення місцевої комісії покласти на заступника міського голови - начальника управління комунальних ресурсів міської ради Швайку С.О.

II. Про стан джерел протипожежного водопостачання (пожежних гідрантів) Миргородської міської територіальної громади.

Інформували:

Олександр Йощенко – начальник караулу 5 ДПРЧ 1 ДПРЗ Головного Управління ДСНС України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області, який повідомив, що відповідно до наказу МВС України № 696 від 15.06.2015 року «Про затвердження Інструкції про порядок утримання, обліку та перевірки технічного стану джерел зовнішнього протипожежного водопостачання», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 липня 2015 р. за № 780/27225, на території Миргородської міської територіальної громади протягом вересні 2025 року проведено у перевірку джерел зовнішнього протипожежного водопостачання та протягом квітня 2025 року по спільно з представниками КП «Тепловодсервіс» було проведено осінню перевірку джерел зовнішнього протипожежного водопостачання та перевірку вуличних пожежних гідрантів (Далі - Перевірка).

Відповідно до паспорту періодичного обліку джерел зовнішнього протипожежного водопостачання від 10 листопада 2023 року на вулицях населених пунктів Миргородської міської ради знаходиться на обліку 118 пожежних гідрантів.

Під час Перевірки було обстежено 118 пожежних гідрантів (100 відсотків від загальної кількості, що знаходяться на обліку) та виявлено 6 несправних пожежних гідрантів, що складає 5.08% від загальної кількості. В порівнянні з попередньою осінньою перевіркою пожежних гідрантів, що проводилася в квітні 2025 року, відбулося зменшення кількості несправних пожежних гідрантів (з 9 – в квітні 2025 року до 6 – в вересні 2025 року).

Під час перевірки було виявлено наступні недоліки:

- с. Трудолюб, водонапірна вежа № 1 по вул. Квітневій (центр села), відсутня з'єднувальна головка типу "Богданова";
- с. Зубівка, пожежний гідрант № 1 по вул. Гурамівській (Зубівська філія опорного закладу освіти "Хомутецька гімназія Миргородської міської ради Полтавської області) завищений шток ПГ;
- с. Зубівка, водонапірна вежа № 1 по вул. Миргородській, відсутня з'єднувальна головка типу "Богданова";
- с. Кибинці, водонапірна вежа № 1 по вул. Миру (дитячий садочок) відсутня з'єднувальна головка типу "Богданова";
- с. Кибинці, водонапірна вежа № 2 по вул. Вокзальній відсутня з'єднувальна головка типу "Богданова".

1. ПГ № 15 вул. Гоголя, 3. Злизаний шток ПГ.
2. ПГ № 21 вул. Гоголя, 72/1. Демонтовано.
3. ПГ № 30 вул. Гоголя, 177. Завищений шток ПГ.
4. ПГ № 69 вул. Незалежності, 22/12. Зміщений шток ПГ.
5. ПГ № 71 вул. Озерна, 14. Демонтовано.
6. ПГ № 102 вулю Шишацька, 5. Відсутній шток ПГ.

З метою ефективного використання джерел протипожежного водопостачання за призначенням під час ліквідації надзвичайних ситуацій, 5 ДПРЧ 1 ДПРЗ Головного Управління ДСНС України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області просить привести в належний стан джерела протипожежного водопостачання на території Вашої громади, а саме:

- пожежні гідранти (справність, наявність показників, можливість під'їзду);
- пожежні водоймища (достатній рівень води, наявність показників, можливість під'їзду);
- водонапірні вежі (справність, наявність з'єднувальних головок для заправки пожежного автомобіля типу "Богданова", можливість під'їзду);
- Сергій Бурцайло – інженер з експлуатації споруд та обладнання водопровідного каналізаційного господарства комунального підприємства «Тепловодсервіс», визначити кількість та алгоритм застосування пристосованої техніки, яка може бути використана для підвозу води чи гасіння пожеж;
- узагальнити відомчою належність джерел протипожежного водопостачання.

Зважаючи на вищевикладене, прошу звернути особливу увагу на стан, що потребує негайного поліпшення джерел протипожежного водопостачання, адже заправка пожежних автомобілів водою в багатьох районах просто неможлива, в зв'язку з несправністю джерел протипожежного водопостачання, а в деяких – значно ускладнена, враховуючи відстань великої кількості показчиків. Такий стан протипожежного водопостачання може стати вирішальною причиною невиправних наслідків, адже протипожежне водопостачання – є визначною технічною складовою у боротьбі з вогняною стихією, від якої часто може залежати цілісність природничих угідь, пам'яток архітектури, людських помешкань, майна, а інколи здоров'я і життя людей.

Сергій Бурцайло – інженер з експлуатації споруд та обладнання водопровідного каналізаційного господарства комунального підприємства «Тепловодсервіс», який повідомив, що підприємством «Тепловодсервіс» проводиться робота щодо усунення недоліків, а саме:

- по монтажу з'єднувальних головок типу "Богданова" на водонапірних вежах в селах Трудолюб, Зубівка та Кибинці проходить процедура закупівлі матеріалів та виготовлення антивандальних ящиків;
- ПГ № 15 вул. Гоголя, 3 роботу відновлено 17.10.2025 року;
- ПГ № 21 вул. Гоголя, 72/1 проводиться процедура закупівлі матеріалів для санації

ділянки водопровідної мережі та підключення пожежного гідранту;

- ПГ № 30 вул. Гоголя, 177. Завищений шток ПГ – внесено в графік ремонту вуличних пожежних гідрантів погоджений з 5 ДПРЧ 1 ДПРЗ (термін виконання до 20.12.2025р.);

- ПГ № 69 вул. Незалежності, 22/12. Зміщений шток ПГ – внесено в графік ремонту вуличних пожежних гідрантів погоджений з 5 ДПРЧ 1 ДПРЗ (термін виконання до 20.12.2025р.); (на відстані 35 метрів в районі ж/б № 22/12 по вул. Незалежності знаходиться новий діючий пожежний гідрант);

- ПГ № 71 вул. Озерна, 14. Демонтовано - внесено в графік ремонту вуличних пожежних гідрантів погоджений з 5 ДПРЧ 1 ДПРЗ (термін виконання до 20.12.2025р.);

- ПГ № 102 вул. Шишацька, 5. Відсутній шток ПГ – роботу відновлено 24.09.2025 року.

Обговоривши питання, **комісія вирішила:**

1. Інформацію начальника караулу 5 ДПРЧ 1 ДПРЗ Головного Управління ДСНС України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області Йоценка О.Я., та 1.

Інформацію інженера з експлуатації споруд та обладнання водопровідного каналізаційного господарства комунального підприємства «Тепловодсервіс» Бурцайла С.О., взяти до відома.

2. Управлінню комунальних ресурсів міської ради, КП "Тепловодсервіс":

2.1. Усунути недоліки виявлені під час перевірки 5 ДПРЧ 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України з НС у Полтавській області, технічного стану джерел зовнішнього протипожежного водопостачання, а саме:

- с. Трудолюб, водонапірна вежа № 1 по вул. Квітневій (центр села), відсутня з'єднувальна головка типу "Богданова";

- с. Зубівка, пожежний гідрант № 1 по вул. Гурамівській (Зубівська філія опорного закладу освіти "Хомутецька гімназія Миргородської міської ради Полтавської області) завищений шток ПГ;

- с. Зубівка, водонапірна вежа № 1 по вул. Миргородській, відсутня з'єднувальна головка типу "Богданова";

- с. Кибинці, водонапірна вежа № 1 по вул. Миру (дитячий садочок) відсутня з'єднувальна головка типу "Богданова";

- с. Кибинці, водонапірна вежа № 2 по вул. Вокзальній відсутня з'єднувальна головка типу "Богданова".

1. ПГ № 21 вул. Гоголя, 72/1. Демонтовано.

2. ПГ № 30 вул. Гоголя, 177. Завищений шток ПГ.

3. ПГ № 69 вул. Незалежності, 22/12. Зміщений шток ПГ.

4. ПГ № 71 вул. Озерна, 14. Демонтовано.

Термін виконання: до 20.12.2025 року

2.2. Привести в належний стан джерела протипожежного водопостачання на території Миргородської міської територіальної громади, а саме:

- пожежні гідранти (справність, наявність показників, можливість під'їзду;

- пожежні водоймища (достатній рівень води, наявність показників, можливість під'їзду);

- водонапірні вежі (справність, наявність з'єднувальних головок для заправки пожежного автомобіля типу "Богданова", можливість під'їзду);

- визначити кількість та алгоритм застосування пристосованої техніки, яка може бути використана для підвозу води чи гасіння пожеж;

- узагальнити відомчою належність джерел протипожежного водопостачання.

Термін виконання: до 20.12.2025 року

2.3. Керівнику КП «Тепловодсервіс» надати інформацію до Управління комунальних

ресурсів міської ради для подальшого інформування 5 ДПРЧ 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України з НС у Полтавській області та до місцевої комісії з питань ТЕБ і НС щодо відновлення технічного стану джерел зовнішнього протипожежного водопостачання.

Термін виконання: до 20.12.2025 року

2.4. У разі проведення ремонтних робіт, пов'язаних з відключенням водопровідних мереж, на яких розміщені пожежні гідранти, не пізніше ніж за добу до проведення таких робіт (при виникненні аварійної ситуації негайно), повідомляти 5 ДПРЧ 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України з НС у Полтавській області.

Термін виконання: постійно

2.5. Забезпечити неухильне виконання вимог «Інструкції про порядок утримання, обліку та перевірки технічного стану джерел зовнішнього протипожежного водопостачання», затвердженої наказом МВС України від 15.06.2015 № 696, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03.07.2015 за № 780/27225.

Термін виконання: постійно

Пропозиції членів Комісії враховано.

Рішення Комісії прийнято відкритим голосуванням одноголосно.

Контроль за виконанням протокольного рішення комісії покласти на заступника міського голови-начальника управління комунальних ресурсів міської ради Швайку С.О. та начальника Миргородського РУ ЦЗ та ПД ГУ ДСНС України в Полтавській області Назаренка Р.В.

Про виконання протокольних рішень інформувати секретаріат місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій міської ради (електронна пошта: oborona_ns_2024@ukr.net).

**Термін виконання: з моменту
надходження протокольних доручень**

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 409 «Про затвердження Типового положення про регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій» прийняті рішення комісії є обов'язковими для виконання органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, розташованими на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Голова комісії



Сергій СОЛОМАХА

Секретар комісії

Олександр ЯРЕМЕНКО