ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
МИРГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

МІСЦЕВА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО – ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

вул. Незалежності, 17, м. Миргород, Полтавська область, 37600, тел. (05355) 5-25-01, факс (05355) 5-22-21
E-mail: mmrada@ukr.net, Web: http://myrgorod.pl.ua, Код ЄДРПОУ 04057468

ПРОТОКОЛ № 21

« 4 » листопада 2026 року **м. Миргород**

Головував: міський голова – голова місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Сергій Соломаха.

Секретар: начальник відділу оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Олександр Яременко.

Присутні: члени місцевої комісії з питань ТЕБ і НС (за списком).

Запрошені: за окремим списком.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про стан джерел протипожежного водопостачання (пожежних гідрантів) Миргородської міської територіальної громади.

Інформував:

Євген Кузьменко – начальник 5 ДПРЧ 1 ДПРЗ Головного Управління ДСНС України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області, який повідомив, що відповідно до наказу МВС України № 696 від 15.06.2015 року «Про затвердження Інструкції про порядок утримання, обліку та перевірки технічного стану джерел зовнішнього протипожежного водопостачання», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 липня 2015 р. за № 780/27225, на території Миргородської міської територіальної громади у вересні 2026 року проведено у перевірку джерел зовнішнього протипожежного водопостачання (Далі - Перевірка).

Відповідно до паспорту періодичного обліку джерел зовнішнього протипожежного водопостачання від 10 листопада 2023 року на вулицях населених пунктів Миргородської міської ради знаходиться на обліку 118 пожежних гідрантів.

Під час Перевірки було обстежено 118 пожежних гідрантів (100 відсотків від загальної кількості, що знаходяться на обліку) та виявлено 4 несправних пожежних гідрантів, що складає 3,3 % від загальної кількості. В порівнянні з попередньою перевіркою пожежних гідрантів, що проводилася в травні 2026 року, відбулося зменшення кількості несправних пожежних гідрантів (з 8 – в травні 2026 року до 4 – в вересні 2026 року).

Під час перевірки було виявлено наступні недоліки:

- с. Білики, водонапірна вежа № 1 по вул. Центральній, 26, відсутня з'єднувальна головка типу "Богданова";
- с. Трудолюб, водонапірна вежа № 1 по вул. Квітневій, відсутня з'єднувальна головка типу "Богданова";
- с. Зубівка, водонапірна вежа № 1 по вул. Миргородській, відсутня з'єднувальна головка типу "Богданова";

- с. Кибинці, водонапірна вежа № 2 по вул. Вокзальній відсутня з'єднувальна головка типу "Богданова".

1. ПГ № 9 вул. Вокзальна, 45. Не справний (Обрізаний шток ПГ).
2. ПГ № 21 вул. Гоголя, 72/1. Демонтований.
3. ПГ № 31 вул. Гоголя, 181/27. Не справний (Товстий шток ПГ).
4. ПГ № 88 вул. Сорочинська, 254. Не справний (Занижений ПГ).

З метою ефективного використання джерел протипожежного водопостачання за призначенням під час ліквідації надзвичайних ситуацій, 5 ДПРЧ 1 ДПРЗ Головного Управління ДСНС України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області просить привести в належний стан джерела протипожежного водопостачання на території Вашої територіальної громади, а саме:

- пожежні гідранти (справність, наявність показників, можливість під'їзду);
- пожежні водоймища (достатній рівень води, наявність показників, можливість під'їзду);
- водонапірні вежі (справність, наявність з'єднувальних головок для заправки пожежного автомобіля типу "Богданова", можливість під'їзду);
- визначити кількість та алгоритм застосування пристосованої техніки, яка може бути використана для підвозу води чи гасіння пожеж;
- узагальнити відомчою належність джерел протипожежного водопостачання.

Зважаючи на вищевикладене, прошу звернути особливу увагу на стан утримання джерел протипожежного водопостачання, що потребує негайного поліпшення, адже заправка пожежних автомобілів водою в багатьох районах просто неможлива, в зв'язку з несправністю джерел протипожежного водопостачання, а в деяких – значно ускладнена, через відсутність великої кількості покажчиків. Такий стан протипожежного водопостачання може стати вирішальної причиною невиправних наслідків, адже протипожежне водопостачання – є визначною технічною складовою у боротьбі з вогняною стихією, від якої часто може залежати цілісність природничих угідь, пам'яток архітектури, людських помешкань, майна, а інколи здоров'я і життя людей.

Обговоривши питання, **комісія вирішила:**

1. Інформацію начальника 5 ДПРЧ 1 ДПРЗ Головного Управління ДСНС України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області Кузьменко Є.О., взяти до відома.

2. Управлінню комунальних ресурсів міської ради, КП "Тепловодсервіс":

2.1. Усунути недоліки виявлені під час перевірки 5 ДПРЧ 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України з НС у Полтавській області, технічного стану джерел зовнішнього протипожежного водопостачання, а саме:

- с. Білики, водонапірна вежа № 1 по вул. Центральній, 26, відсутня з'єднувальна головка типу "Богданова";
- с. Трудолюб, водонапірна вежа № 1 по вул. Квітневій (центр села), відсутня з'єднувальна головка типу "Богданова";
- с. Зубівка, водонапірна вежа № 1 по вул. Миргородській, відсутня з'єднувальна головка типу "Богданова";
- с. Кибинці, водонапірна вежа № 2 по вул. Вокзальній відсутня з'єднувальна головка типу "Богданова".

1. ПГ № 9 вул. Вокзальна, 45. Не справний (Обрізаний шток ПГ).
2. ПГ № 21 вул. Гоголя, 72/1. Демонтований.
3. ПГ № 31 вул. Гоголя, 181/27. Не справний (Товстий шток ПГ).
4. ПГ № 88 вул. Сорочинська, 254. Не справний (Занижений ПГ).

Термін виконання: до 30.11.2026 року

2.2. Привести в належний стан джерела протипожежного водопостачання на території Миргородської міської територіальної громади, а саме:

- пожежні гідранти (справність, наявність показників, можливість під'їзду);
- пожежні водоймища (достатній рівень води, наявність показників, можливість під'їзду);
- водонапірні вежі (справність, наявність з'єднувальних головок для заправки пожежного автомобіля типу "Богданова", можливість під'їзду);
- визначити кількість та алгоритм застосування пристосованої техніки, яка може бути використана для підвозу води чи гасіння пожеж;
- узагальнити відомчу належність джерел протипожежного водопостачання.

Термін виконання: до 30.11.2026 року

2.3. Керівнику КП «Тепловодсервіс» надати інформацію до Управління комунальних ресурсів міської ради для подальшого інформування 5 ДПРЧ 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України з НС у Полтавській області та до місцевої комісії з питань ТЕБ і НС щодо відновлення технічного стану джерел зовнішнього протипожежного водопостачання.

Термін виконання: до 30.11.2026 року

2.4. У разі проведення ремонтних робіт, пов'язаних з відключенням водопровідних мереж, на яких розміщені пожежні гідранти, не пізніше ніж за добу до проведення таких робіт (при виникненні аварійної ситуації негайно), повідомляти 5 ДПРЧ 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України з НС у Полтавській області.

Термін виконання: постійно

2.5. Забезпечити неухильне виконання вимог «Інструкції про порядок утримання, обліку та перевірки технічного стану джерел зовнішнього протипожежного водопостачання», затвердженої наказом МВС України від 15.06.2015 № 696, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03.07.2015 за № 780/27225.

Термін виконання: постійно

Пропозиції членів Комісії враховано.

Рішення Комісії прийнято відкритим голосуванням одноголосно.

Контроль за виконанням протокольного рішення комісії покласти на заступника міського голови-начальника управління комунальних ресурсів міської ради Швайку С.О. та начальника Миргородського РУ ЦЗ та ПД ГУ ДСНС України в Полтавській області Назаренка Р.В.

Про виконання протокольних рішень інформувати секретаріат місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій міської ради ***(електронна пошта: oborona_ns_2024@ukr.net)***.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 409 «Про затвердження Типового положення про регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій» прийняті рішення комісії є обов'язковими для виконання органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, розташованими на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Контроль за виконанням протокольного рішення місцевої комісії покласти на секретаря Миргородської міської ради Гуржія О.В.

Голова комісії С. Соломах Сергій СОЛОМАХА

Відповідальний секретар комісії Олександр ЯРЕМЕНКО

Розрахунок розсилки

№ з/п	Список виконавців	Електронні адреси:
1.	Миргородський відділ поліції ГУ НП в Полтавській області	15@pl.npu.gov.ua
2.	Миргородське районне управління ГУ ДСНС України у Полтавській області	dsnsmirgorod@ukr.net
3.	Управління комунальних ресурсів міської ради	myrhorod_ukr@ukr.net
4.	Миргородське районне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області	mmr@polvet.gov.ua
5.	Миргородський районний відокремлений підрозділ ДУ "Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України"	mirgses@ukr.net
6.	Відділ інформаційної діяльності та комунікацій міської ради	icd.mmrada@ukr.net
7.	КП "Тепловодсервіс"	teplovodservice@ukr.net
8.		
9.		