

*Полтавська обласна державна адміністрація*  
*Департамент будівництва, містобудування і архітектури*  
*та житлово-комунального господарства*  
**Обласне комунальне виробниче підприємство**  
**водопровідно-каналізаційного господарства**  
**„Миргородводоканал”**

37604, Полтавська обл., м. Миргород,  
м. Миргород, вул. Шишацька, 82

тел. факс 4-40-38, тел. 4-40-44 ; 4-41-85

Свідоцтво про реєстрацію платника податку № 23581686 ПН 033625616055

Р/р 26005060471174 в Полтавському ГРУ ПАТ КБ  
«Приватбанк» МФО 331401 код ЗКПО 03362560

« 23 » жовтня 2018 року

№ 850 /01-2

Начальнику ВЖКГ  
Миргородської міської ради  
М.О.Коркішку

На Ваш лист №784/01.12 від 12.10.2018 року ОКВПВКГ «Миргородводоканал» повідомляє, що спеціалістами підприємства було проведено обстеження каналізаційної мережі від ж/будинку № 20 по вул. М.Дивізій та визначено що стався провал плити перекриття існуючої вигрібної ями, яка знаходиться на внутрідомовій каналізаційній мережі ( дана мережа не є балансовою належністю нашого підприємства).Для усунення аварійної ситуації необхідні значні витрати матеріалів та механізмів (демонтаж існуючої вигрібної ями, вивезення будівельного сміття, облаштування фундаментної основи, монтаж оглядового колодязя, зворотня засипка та підвезення ґрунту ).

З метою визначення вартості проведення робіт на умовах співфінансування,згідно рішення сесії Миргородської міської ради, власнику вище вказаної мережі необхідно звернутися в ОКВПВКГ «Миргородводоканал» для укладання договору на визначення вартості обчислення договірної ціни на виконання даних робіт.

В.о.директора ОКВПВКГ  
«Миргородводоканал»

 С.М.Омельченко

Беркунов А.А.  
тел. 4-41-55